



Zastępca Dyrektora  
Oddziału ds. Technologii wz.  
Bogdan Bogdański  
Naczelnik Wydziału Technologii

Dyrektor ds. Produkcji  
dr inż. Grzegorz Śmietka  
ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. S.K.A.  
Folwark 1  
63-900 Rawicz  
Tel. 667 018 787

O.P.O.T-1. *1409* .2015.bś  
02.12.2015

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe w Poznaniu organizator „Programu porównań międzylaboratoryjnych wg PN-EN ISO/IEC 17025” informuje o wynikach badań nasiąkliwości kostki brukowej szarej o grubości 60 mm wyprodukowanej zgodnie z Państwa oświadczeniem z jednej partii produkcyjnej. Badania przeprowadzono na otrzymanych w 2015 r w ramach współpracy kostkach brukowych. Wyniki badań nasiąkliwości kształtują się następująco :

Lp.	Wyniki [%]		
1	4,0	4,4	4,3
2	4,2	4,0	4,2
3	4,4	4,5	4,4
4	4,6	4,5	4,6
5	4,7	4,7	4,4
6	4,6	4,9	4,8
7	4,9	4,6	4,3
8	4,5	4,2	4,2
9	3,9	4,0	4,0
10	3,9	4,0	4,0
11	4,0	4,4	4,4
12	4,3	4,2	4,2
13	4,1	4,1	4,1
14	4,3	4,1	4,1
15	4,4	4,3	5,2
16	4,4	4,0	4,2

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Barbara Śmietanka  
tel.: 61 8204 523, 61 8216 581  
fax: 61 8 250 490  
e-mail: [bsmietanka@gddkia.gov.pl](mailto:bsmietanka@gddkia.gov.pl)

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU  
ds. TECHNOLOGII

wz.

*Bogdan Bogdański*  
Naczelnik Wydziału Technologii

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a  
60-763 Poznań  
tel.: (061) 866 88 21  
fax: (061) 866 09 82

e-mail: [sekretariat@poznan.gddkia.gov.pl](mailto:sekretariat@poznan.gddkia.gov.pl)  
[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)